



Tabuľka vykurovacieho výkonu: tepelné čerpadlo IME vzduch-voda SPLIT 7 kW (IMDC-H06/4R3PK-O)																												
TOV	Maximum																											
	TVV																											
	25			30			35			40			45			50			55			60			65			
	CVV	P	COP	CVV	P	COP	CVV	P	COP	CVV	P	COP	CVV	P	COP	CVV	P	COP	CVV	P	COP	CVV	P	COP	CVV	P	COP	
-25	2,61	1,51	1,75	2,28	1,55	1,48	2,17	1,70	1,30	1,94	1,66	1,19	1,74	1,59	1,11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-20	3,69	1,58	2,38	3,39	1,89	1,83	2,92	2,06	1,44	2,60	2,11	1,25	2,36	2,11	1,14	2,22	2,07	1,09	1,87	1,89	1,00	/	/	/	/	/	/	/
-15	4,50	1,51	3,01	4,25	1,55	2,77	4,06	1,74	2,38	3,66	1,90	1,96	3,13	2,04	1,55	2,74	2,05	1,36	2,29	1,91	1,22	2,16	2,05	1,07	/	/	/	/
-10	5,84	1,72	3,46	5,58	1,87	3,73	5,19	2,02	2,61	4,90	2,21	2,25	4,71	2,27	2,10	4,19	2,45	1,75	3,86	2,27	1,72	3,37	2,33	1,46	/	/	/	/
-7	6,65	1,80	3,77	6,39	1,95	3,33	6,30	2,20	2,90	5,88	2,35	2,54	5,65	2,42	2,39	5,37	2,67	2,04	5,30	2,70	1,99	4,64	2,65	1,78	/	/	/	/
-5	6,64	1,86	4,04	6,41	1,82	3,57	6,23	2,02	3,14	6,06	2,21	2,78	5,93	2,33	2,58	5,52	2,48	2,26	5,39	2,68	2,04	4,80	2,63	1,86	/	/	/	/
0	6,59	1,36	4,92	6,47	1,50	4,37	6,45	1,71	3,85	6,90	2,02	3,47	6,95	2,28	3,09	5,97	2,41	2,52	5,50	2,63	2,12	5,14	2,58	2,02	/	/	/	/
5	7,15	1,33	5,45	6,81	1,52	4,55	6,98	1,64	4,31	7,06	1,92	3,75	7,09	2,15	3,34	6,47	2,30	2,85	6,20	2,50	2,52	5,83	2,57	2,30	4,99	2,72	1,87	
7	7,69	1,30	5,99	7,17	1,49	4,88	7,52	1,58	4,83	7,24	1,82	4,05	7,24	2,03	3,63	6,97	2,19	3,22	7,00	2,41	2,95	6,52	2,56	2,59	5,33	2,64	2,05	
10	7,54	1,23	6,21	7,22	1,38	5,32	7,46	1,48	5,10	7,48	1,78	4,27	7,43	1,96	3,84	7,12	2,12	3,40	7,03	2,31	3,09	6,36	2,45	2,64	5,65	2,56	2,24	
15	7,28	1,15	6,45	7,31	1,26	5,91	7,37	1,40	5,36	7,90	1,72	4,68	7,74	1,86	4,22	7,35	2,00	3,73	7,08	2,15	3,35	6,10	2,26	2,74	6,19	2,43	2,60	
20	7,03	0,98	7,26	7,07	1,13	6,37	7,08	1,20	6,00	7,32	1,56	4,77	7,53	1,71	4,49	7,39	1,84	4,08	6,91	1,92	3,65	6,07	1,98	3,11	/	/	/	/
25	6,79	0,81	8,44	6,84	0,95	7,27	6,80	1,08	6,40	6,75	1,32	5,19	7,32	1,54	4,81	7,44	1,68	4,50	6,73	1,68	4,06	6,03	1,70	3,60	/	/	/	/
30	6,84	0,72	9,67	6,93	0,86	8,14	6,93	0,95	7,38	6,66	1,11	6,10	7,16	1,42	5,13	7,01	1,42	4,99	6,70	1,59	4,27	6,10	1,59	3,89	/	/	/	/
35	6,89	0,67	10,45	7,03	0,74	9,57	7,06	0,86	8,29	6,57	0,95	6,97	6,99	1,29	5,50	6,59	1,26	5,29	6,67	1,50	4,52	/	/	/	/	/	/	/
40	7,37	0,65	11,57	7,48																								

Tabuľka chladiaceho výkonu

SKRATKY: TVV (Teplota vody na výstupe [°C]) / TOV (Teplota okolitého vzduchu (vonkajšieho) [°C]) / CCV (Celkový chladiaci výkon [kW]) / P (Príkon [kW])

Maximum															
TOV	TVV														
	5			10			15			20			25		
	CCV	P	EER	CCV	P	EER	CCV	P	EER	CCV	P	EER	CCV	P	EER
-5	/	/	/	/	/	/	5,67	0,62	9,15	6,78	0,58	11,69	7,17	0,67	10,7
0	/	/	/	/	/	/	5,47	0,74	7,39	6,58	0,71	9,27	6,97	0,79	8,82
5	/	/	/	/	/	/	4,98	0,85	5,86	6,09	0,82	7,43	6,78	0,8	8,48
10	/	/	/	/	/	/	6,73	1,17	5,75	7,31	1,05	6,96	8,25	0,99	8,33
15	/	/	/	6,32	1,16	5,45	8,52	1,52	5,61	8,57	1,32	6,49	9,28	1,13	8,21
20	5,83	1,44	4,05	7,05	1,49	4,73	8,58	1,55	5,54	8,75	1,36	6,43	9,4	1,16	8,1
25	7,56	1,87	4,04	7,77	1,84	4,22	8,63	1,6	5,39	8,92	1,4	6,37	9,52	1,22	7,8
30	6,94	1,92	3,61	7,73	1,97	3,92	8,21	1,72	4,77	8,63	1,53	5,64	9,21	1,37	6,72
35	6,27	1,96	3,2	7,65	2,09	3,66	7,74	1,82	4,25	8,3	1,64	5,06	8,86	1,5	5,91
40	4,22	1,56	2,71	5,5	1,86	2,96	6,33	1,78	3,56	7,05	1,73	4,08	8,3	1,69	4,91
43	3	1,23	2,44	4,22	1,6	2,64	5,5	1,64	3,35	6,3	1,65	3,82	7,97	1,67	4,77