



Tabuľka vykurovacieho výkonu: tepelné čerpadlo IME vzduch-voda SPLIT 8 kW (IMDC-H08/4R3PK-O)																													
TOV		Maximum																											
		TVV																								60		65	
		25				30				35				40				45				50							
CVV	P	COP	CVV	P	COP	CVV	P	COP	CVV	P	COP	CVV	P	COP	CVV	P	COP	CVV	P	COP	CVV	P	COP	CVV	P	COP			
-25	4,49	2,00	2,27	4,04	2,06	1,98	3,63	2,21	1,66	3,37	2,17	1,57	2,84	2,19	1,31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
-20	5,74	2,05	2,83	5,14	2,17	2,39	4,79	2,26	2,13	4,36	2,46	1,79	3,74	2,31	1,63	3,20	2,28	1,42	2,65	2,12	1,26	/	/	/	/	/	/		
-15	6,97	2,09	3,37	6,50	2,26	2,90	6,17	2,54	2,45	5,63	2,49	2,28	5,34	2,68	2,02	4,72	2,73	1,75	4,99	2,95	1,71	4,03	2,87	1,42	/	/	/		
-10	7,52	2,04	3,72	7,35	2,20	3,36	7,15	2,27	3,18	6,94	2,66	2,65	6,84	2,77	2,49	6,38	2,91	2,22	6,13	3,08	2,01	5,24	2,89	1,83	/	/	/		
-7	7,72	2,05	3,80	7,54	2,22	3,43	7,34	2,28	3,24	7,12	2,67	2,70	7,01	2,79	2,55	6,54	2,92	2,26	6,28	3,10	2,05	5,37	2,91	1,87	/	/	/		
-5	8,13	2,02	4,06	8,05	2,18	3,73	7,77	2,41	3,25	7,52	2,60	2,93	7,51	2,80	2,72	7,42	3,02	2,48	6,51	2,97	2,21	6,10	3,03	2,04	/	/	/		
0	8,32	1,75	4,82	8,64	2,04	4,27	8,57	2,27	3,81	8,48	2,56	3,35	8,17	2,78	2,97	8,19	2,98	2,78	7,17	3,02	2,40	6,92	3,19	2,19	/	/	/		
5	8,95	1,50	6,01	9,04	1,83	4,99	9,12	2,00	4,61	8,87	2,31	3,88	8,78	2,60	3,41	8,38	2,79	3,03	7,64	2,77	2,79	7,18	2,92	2,48	3,93	3,30	1,20		
7	9,61	1,46	6,61	9,29	1,75	5,37	9,20	1,82	5,12	8,94	2,14	4,22	9,07	2,37	3,86	8,51	2,69	3,20	7,88	2,53	3,15	7,31	2,69	2,75	4,12	3,03	1,37		
10	10,20	1,36	7,51	9,37	1,61	5,90	9,03	1,67	5,47	8,79	2,04	4,34	8,83	2,26	3,94	8,36	2,44	3,45	8,28	2,50	3,34	7,58	2,75	2,79	5,65	2,68	2,13		
15	9,96	1,13	8,88	9,48	1,34	7,16	9,18	1,53	6,10	9,16	1,79	5,17	9,00	2,05	4,42	8,49	2,25	3,81	8,40	2,36	3,59	7,76	2,51	3,12	5,77	2,41	2,41		
20	9,75	0,96	10,20	9,61	1,15	8,41	9,42	1,33	7,16	9,54	1,61	5,99	9,17	1,83	5,07	8,62	2,04	4,26	8,51	2,14	4,01	7,94	2,29	3,49	/	/	/		
25	9,51	0,91	10,50	9,09	1,04	8,84	8,84	1,16	7,72	9,24	1,45	6,40	9,10	1,57	5,86	8,70	1,89	4,66	8,17	1,92	4,29	7,53	2,03	3,76	/	/	/		
30	9,27	0,84	11,11	8,57	0,94	9,25	8,25	1,06	7,86	8,94	1,30	6,91	9,02	1,44	6,29	8,77	1,76	5,04	7,92	1,75	4,58	7,14	1,80	4,02	/	/	/		
35	9,65	0,85	11,41	8,92	0,94	9,54	8,59	1,07	8,13	9,29	1,32	7,12	9,38	1,47	6,40	9,12	1,75	5,26	8,24	1,82	4,77	/	/	/	/	/	/		
40	10,10	0,88	11,72	9,36	0,94	10,10	9,01	1,06	8,57	9,76	1,33</																		

Tabuľka chladiaceho výkonu

SKRATKY: TVV (Teplota vody na výstupe [°C]) / TOV (Teplota okolitého vzduchu (vonkajšieho) [°C]) / CCV (Celkový chladiaci výkon [kW]) / P (Príkon [kW])

Maximum															
TOV	TVV														
	5			10			15			20			25		
	CCV	P	EER	CCV	P	EER	CCV	P	EER	CCV	P	EER	CCV	P	EER
-5	/	/	/	/	/	/	6,8	0,65	10,46	8,62	0,78	11,05	9,15	0,73	12,53
0	/	/	/	/	/	/	6,6	0,74	8,92	7,69	0,74	10,39	8,19	0,7	11,7
5	/	/	/	/	/	/	6,41	0,77	8,32	6,75	0,67	10,07	7,23	0,64	11,3
10	/	/	/	/	/	/	6,72	0,77	8,73	8,34	0,87	9,59	8,73	0,82	10,65
15	/	/	/	6,4	0,91	7,03	7,76	1,03	7,53	9,54	1,19	8,02	10,16	1,16	8,76
20	6,09	1,2	5,08	7,47	1,34	5,57	8,79	1,4	6,28	10,72	1,65	6,5	11,56	1,69	6,84
25	6,89	1,51	4,56	8,24	1,66	4,96	9,68	1,71	5,66	11,67	1,93	6,05	13,18	2,05	6,43
30	7,67	1,95	3,93	8,97	2,07	4,33	10,55	2,12	4,98	12,6	2,26	5,58	14,76	2,46	6
35	7,83	2,27	3,45	9,21	2,33	3,95	10,65	2,33	4,57	12,18	2,42	5,03	14,03	2,52	5,57
40	7,04	2,55	2,76	7,85	2,4	3,27	9,31	2,56	3,64	10,66	2,54	4,2	12,7	2,86	4,44
43	5,54	2,32	2,39	6,09	2,23	2,73	7,18	2,17	3,31	8,6	2,21	3,89	10,49	2,53	4,15