



SKRATKY: TVV (Teplota vody na výstupe [°C]) / TOV (Teplota okolitého vzduchu (vonkajšieho) [°C]) / CVV (Celkový vykurovací výkon [kW]) / P (Príkon [kW])

Tabuľka vykurovacieho výkonu: tepelné čerpadlo IME vzduch-voda MONOBLOK 6 kW (IMDC-H06/4R2PK-M)

TVV	TOV	130% (Maximum)			100% (Normal)			75%			50%			25%			10% (Minimum)		
		CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P
25	-25	3,58	2,16	1,66	3,58	2,16	1,66	2,68	2,42	1,11	1,78	2,49	0,71	1,36	2,53	0,54	1,36	2,53	0,54
	-20	4,46	2,43	1,83	4,46	2,43	1,83	3,31	2,75	1,20	2,21	2,83	0,78	1,65	2,85	0,58	1,65	2,85	0,58
	-15	5,31	2,80	1,90	5,31	2,80	1,90	3,95	2,94	1,34	2,67	3,01	0,89	1,95	3,18	0,61	1,95	3,18	0,61
	-10	6,17	3,19	1,93	5,97	3,24	1,84	4,41	3,51	1,25	2,94	3,65	0,81	2,39	3,66	0,65	2,39	3,66	0,65
	-7	6,46	3,44	1,87	5,93	3,60	1,65	4,38	3,82	1,15	2,94	3,96	0,74	2,59	3,98	0,65	2,59	3,98	0,65
	-5	6,65	3,63	1,83	5,80	3,89	1,49	4,31	4,18	1,03	2,87	4,31	0,67	2,77	4,32	0,64	2,77	4,32	0,64
	-2	6,94	3,91	1,78	5,60	4,32	1,30	4,24	4,57	0,93	2,87	4,67	0,62	2,47	4,69	0,53	2,47	4,69	0,53
	0	7,09	4,14	1,71	5,80	4,53	1,28	4,35	4,84	0,90	2,82	4,96	0,57	2,63	5,02	0,52	2,63	5,02	0,52
	2	7,20	4,38	1,64	5,79	4,83	1,20	4,28	5,14	0,83	2,89	5,25	0,55	2,78	5,32	0,52	2,78	5,32	0,52
	5	7,84	5,11	1,53	5,99	5,71	1,05	4,48	5,91	0,76	2,94	6,13	0,48	2,83	6,14	0,46	2,83	6,14	0,46
	7	8,12	5,56	1,46	6,39	5,98	1,07	4,75	6,13	0,77	3,19	6,41	0,50	3,06	6,44	0,47	3,06	6,44	0,47
	10	8,07	5,95	1,36	6,39	6,62	0,97	4,69	6,94	0,68	3,39	7,24	0,47	3,39	7,24	0,47	3,39	7,24	0,47
	12	8,28	6,46	1,28	6,31	7,21	0,87	4,64	7,61	0,61	3,58	7,85	0,46	3,58	7,85	0,46	3,58	7,85	0,46
	15	8,04	6,86	1,17	6,42	7,46	0,86	4,72	7,89	0,60	3,67	8,22	0,45	3,67	8,22	0,45	3,67	8,22	0,45
	20	7,67	7,97	0,96	6,40	8,29	0,77	4,71	8,85	0,53	3,45	9,32	0,37	3,45	9,32	0,37	3,45	9,32	0,37
	25	7,23	9,30	0,78	6,45	9,64	0,67	4,78	10,12	0,47	3,81	10,68	0,36	3,81	10,68	0,36	3,81	10,68	0,36
	30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
TVV	TOV	130% (Maximum)			100% (Normal)			75%			50%			25%			10% (Minimum)		
		CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P
30	-25	3,54	1,91	1,86	3,54	1,91	1,86	2,63	2,04	1,29	1,76	2,08	0,84	1,31	2,14	0,61	1,31	2,14	0,61
	-20	4,40	2,27	1,94	4,40	2,27	1,94	3,28	2,38	1,38	2,18	2,42	0,90	1,60	2,50	0,64	1,60	2,50	0,64
	-15	5,23	2,61	2,01	5,23	2,61	2,01	3,89	2,69	1,45	2,60	2,74	0,95	1,88	2,88	0,65	1,88	2,88	0,65
	-10	6,09	2,99	2,04	5,91	3,01	1,96	4,41	3,25	1,35	2,95	3,30	0,89	2,23	3,31	0,67	2,23	3,31	0,67
	-7	6,36	3,22	1,98	5,90	3,32	1,78	4,39	3,52	1,25	2,96	3,60	0,82	2,56	3,67	0,70	2,56	3,67	0,70
	-5	6,55	3,37	1,94	5,82	3,55	1,64	4,32	3,76	1,15	2,91	3,80	0,77	2,67	3,83	0,70	2,67	3,83	0,70
	-2	6,83	3,63	1,88	5,61	3,94	1,42	4,19	4,07	1,03	2,84	4,17	0,68	2,43	4,22	0,57	2,43	4,22	0,57
	0	6,97	3,83	1,82	5,80	4,12	1,41	4,35	4,25	1,02	2,89	4,38	0,66	2,53	4,42	0,57	2,53	4,42	0,57
	2	7,06	4,04	1,75	5,79	4,35	1,33	4,34	4,58	0,95	2,93	4,67	0,63	2,68	4,70	0,57	2,68	4,70	0,57
	5	7,69	4,69	1,64	6,01	5,04	1,19	4,43	5,20	0,85	2,95	5,33	0,55	2,83	5,42	0,52	2,83	5,42	0,52
	7	7,97	5,09	1,57	6,33	5,47	1,16	4,73	5,67	0,83	3,09	5,91	0,52	3,09	5,91	0,52	3,09	5,91	0,52
	10	8,28	5,65	1,47	6,37	6,10	1,04	4,66	6,27	0,74	3,25	6,52	0,50	3,25	6,52	0,50	3,25	6,52	0,50
	12	8,48	6,06	1,40	6,38	6,29	1,01	4,75	6,61	0,72	3,49	6,85	0,51	3,49	6,85	0,51	3,49	6,85	0,51
	15	7,86	6,11	1,29	6,40	6,51	0,98	4,71	6,85	0,69	3,55	7,09	0,50	3,55	7,09	0,50	3,55	7,09	0,50
	20	7,49	6,97	1,07	6,38	7,21	0,88	4,71	7,62	0,62	3,34	7,98	0,42	3,34	7,98	0,42	3,34	7,98	0,42
	25	7,15	8,03	0,89	6,46	8,26	0,78	4,72	8,80	0,54	3,67	9,16	0,40	3,67	9,16	0,40	3,67	9,16	0,40
	30	7,18	9,28	0,77	6,32	9,33	0,68	4,72	9,66	0,49	4,04	9,87	0,41	4,04	9,87	0,41	4,04	9,87	0,41
	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
TVV	TOV	130% (Maximum)			100% (Normal)			75%			50%			25%			10% (Minimum)		
		CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P
35	-25	3,48	1,78	1,96	3,48	1,78	1,96	2,60	1,93	1,35	1,77	1,96	0,90	1,26	2,07	0,61	1,26	2,07	0,61
	-20	4,34	2,12	2,05	4,34	2,12	2,05	3,23	2,17	1,49	2,15	2,23	0,96	1,54	2,34	0,66	1,54	2,34	0,66
	-15	5,17	2,45	2,11	5,17	2,45	2,11	3,85	2,48	1,55	2,57	2,54	1,01	1,82	2,69	0,68	1,82	2,69	0,68
	-10	6,00	2,80	2,14	5,95	2,81	2,12	4,41	2,97	1,48	2,97	3,01	0,99	2,21	3,11	0,71	2,21	3,11	0,71
	-7	6,27	2,96	2,12	6,04	2,98	2,03	4,41	3,14	1,40	2,93	3,17	0,92	2,40	3,24	0,74	2,40	3,24	0,74
	-5	6,46	3,15	2,05	5,84	3,23	1,81	4,34	3,39	1,28	2,93	3,44	0,85	2,57	3,46	0,74	2,57	3,46	0,74
	-2	6,71	3,35	2,00	5,64	3,59	1,57	4,22	3,66	1,15	2,80	3,73	0,75	2,34	3,78	0,62	2,34	3,78	0,62
	0	6,85	3,52	1,94	5,78	3,77	1,53	4,34	3,88	1,12	2,88	3,96	0,73	2,43	3,99	0,61	2,43	3,99	0,61
	2	6,93	3,71	1,87	5,74	3,94	1,46	4,23	4,16	1,02	2,80	4,22	0,66	2,57	4,23	0,61	2,57	4,23	0,61
	5	7,53	4,30	1,75	6,06	4,52	1,34	4,44	4,65	0,95	2,93	4,77	0,62	2,72	4,80	0,57	2,72	4,80	0,57
	7	7,82	4,66	1,68	6,35	4,95	1,28	4,71	5,17	0,91	3,20	5,31	0,60	2,97	5,37	0,55	2,97	5,37	0,55
	10	8,12	5,13	1,58	6,34	5,41	1,17	4,76	5,62	0,85	3,29	5,84	0,56	3,29	5,84	0,56	3,29	5,84	0,56
	12	8,29	5,48	1,51	6,39	5,83	1,10	4,70	6,03	0,78	3,50	6,28	0,56	3,50	6,28	0,56	3,50	6,28	0,56
	15	8,04	5,72	1,41	6,40	6,02	1,06	4,69	6,24	0,75	3,60	6,42	0,56	3,60	6,42	0,56	3,60	6,42	0,56
	20	7,64	6,27	1,22	6,11	6,36	0,96	4,69	6,58	0,71	3,22	6,73	0,48	3,22	6,73	0,48	3,22	6,73	0,48
	25	7,06	6,99	1,01	6,46	7,17	0,90	4,66	7,50	0,62	3,55	7,77	0,46	3,55	7,77	0,46	3,55	7,77	0,46
	30	7,04	8,03	0,88	6,32	8,18	0,77	4,66	8,64	0,54	4,04	8,83	0,46	3,90	8,84	0,44	3,90	8,84	0,44
	35	7,23	9,16	0,79	6,29	9,61	0,65	4,80	9,98	0,48	4,26	10,15	0,42	4,26	10,15	0,42	4,26	10,15	0,42
TVV	TOV	130% (Maximum)			100% (Normal)			75%			50%			25%			10% (Minimum)		
		CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P
40	-25	3,45	1,67	2,07	3,45	1,67	2,07	2,55	1,84	1,39	1,76	1,88	0,93	1,28	1,97	0,65	1,28	1,97	0,65
	-20	4,30	2,00	2,15	4,30	2,00	2,15	3,25	2,08	1,56	2,11	2,11	1,00	1,56	2,24	0,70	1,56	2,24	0,70
	-15	5,12	2,23	2,29	5,12	2,23	2,29	3,78	2,33	1,62	2,52	2,35	1,07	1,85	2,48	0,74	1,85	2,48	0,74
	-10	5,92	2,56	2,32	5,78	2,64	2,19	4,27	2,70	1,58	2,86	2,75	1,04	2,19	2,78	0,79	2,19	2,78	0,79
	-7	6,16	2,81	2,19	5,77	2,82	2,05	4,28	2,95	1,45	2,81	3,04	0,92	2,43	3,10	0,78	2,43	3,10	0,78
	-5	6,31	2,91	2,17	5,74	2,97	1,93	4,28	3,07	1,40	2,83	3,10	0,91	2,60	3,23	0,80	2,60		

TVV	TOV	130% (Maximum)			100% (Normal)			75%			50%			25%			10% (Minimum)		
		CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P
45	-25	3,39	1,57	2,16	3,39	1,57	2,16	2,50	1,71	1,46	1,79	1,75	1,02	1,43	1,85	0,77	1,43	1,85	0,77
	-20	4,21	1,88	2,24	4,21	1,88	2,24	3,03	1,95	1,56	2,07	1,96	1,06	1,74	2,07	0,84	1,74	2,07	0,84
	-15	5,04	2,10	2,40	5,04	2,10	2,40	3,71	2,18	1,70	2,48	2,21	1,12	2,04	2,33	0,87	2,04	2,33	0,87
	-10	5,80	2,38	2,43	5,60	2,44	2,29	4,08	2,56	1,60	2,73	2,59	1,06	2,43	2,63	0,92	2,43	2,63	0,92
	-7	6,04	2,50	2,41	5,68	2,53	2,25	4,07	2,76	1,48	2,77	2,80	0,99	2,69	2,83	0,95	2,69	2,83	0,95
	-5	6,17	2,70	2,29	5,61	2,74	2,05	4,16	2,88	1,45	2,89	2,92	0,99	2,89	2,92	0,99	2,89	2,92	0,99
	-2	6,41	2,84	2,26	5,65	2,93	1,93	4,19	3,04	1,38	2,78	3,11	0,89	2,78	3,11	0,89	2,78	3,11	0,89
	0	6,54	2,98	2,19	5,93	3,08	1,92	4,42	3,20	1,38	2,96	3,51	0,84	2,96	3,51	0,84	2,96	3,51	0,84
	2	6,63	3,12	2,12	5,99	3,13	1,91	4,42	3,41	1,29	3,15	3,59	0,88	3,15	3,59	0,88	3,15	3,59	0,88
	5	7,18	3,43	2,09	6,26	3,64	1,72	4,61	3,67	1,26	3,70	3,69	1,00	3,55	3,78	0,94	3,55	3,78	0,94
	7	7,46	3,69	2,02	6,61	3,84	1,72	4,81	3,96	1,22	4,05	4,04	1,00	3,88	4,14	0,94	3,88	4,14	0,94
	10	7,74	4,06	1,91	6,68	4,28	1,56	4,90	4,35	1,13	4,08	4,45	0,92	4,08	4,45	0,92	4,08	4,45	0,92
	12	7,91	4,34	1,82	6,56	4,58	1,43	4,90	4,65	1,06	4,36	4,76	0,92	4,36	4,76	0,92	4,36	4,76	0,92
	15	7,63	4,46	1,71	6,72	4,71	1,43	4,90	4,77	1,03	4,48	4,90	0,91	4,48	4,90	0,91	4,48	4,90	0,91
	20	7,25	4,90	1,48	6,71	5,09	1,32	4,88	5,16	0,95	4,10	5,33	0,77	4,10	5,33	0,77	4,10	5,33	0,77
	25	6,88	5,67	1,21	6,62	5,74	1,15	4,85	5,79	0,84	4,53	5,93	0,76	4,53	5,93	0,76	4,53	5,93	0,76
	30	7,01	6,37	1,10	6,68	6,41	1,04	4,99	6,61	0,76	4,99	6,61	0,76	4,99	6,61	0,76	4,99	6,61	0,76
	35	6,88	6,82	1,01	6,65	6,83	0,97	5,24	7,01	0,75	5,24	7,01	0,75	5,24	7,01	0,75	5,24	7,01	0,75
50	-25	3,30	1,47	2,24	3,30	1,47	2,24	2,44	1,62	1,51	1,88	1,64	1,15	1,54	1,68	0,92	1,54	1,68	0,92
	-20	4,11	1,76	2,34	4,11	1,76	2,34	3,03	1,81	1,68	2,02	1,87	1,08	1,84	1,90	0,97	1,84	1,90	0,97
	-15	4,90	1,92	2,56	4,90	1,92	2,56	3,61	2,00	1,81	2,41	2,02	1,19	2,15	2,08	1,03	2,15	2,08	1,03
	-10	5,65	2,15	2,63	5,40	2,18	2,47	4,02	2,32	1,73	2,56	2,39	1,07	2,56	2,39	1,07	2,56	2,39	1,07
	-7	5,89	2,30	2,56	5,43	2,31	2,35	4,01	2,48	1,61	2,81	2,58	1,09	2,81	2,58	1,09	2,81	2,58	1,09
	-5	6,03	2,48	2,43	5,46	2,51	2,17	4,09	2,61	1,57	3,03	2,66	1,14	3,03	2,66	1,14	3,03	2,66	1,14
	-2	6,26	2,62	2,39	5,54	2,70	2,06	4,12	2,75	1,50	3,09	2,82	1,09	3,09	2,82	1,09	3,09	2,82	1,09
	0	6,37	2,73	2,34	5,87	2,82	2,08	4,38	2,88	1,52	3,29	2,97	1,11	3,29	2,97	1,11	3,29	2,97	1,11
	2	6,47	2,86	2,26	5,93	2,91	2,04	4,43	3,02	1,47	3,45	3,06	1,13	3,45	3,06	1,13	3,45	3,06	1,13
	5	7,02	3,15	2,23	6,15	3,24	1,90	4,51	3,33	1,35	3,96	3,37	1,17	3,96	3,37	1,17	3,96	3,37	1,17
	7	7,11	3,47	2,04	6,49	3,43	1,89	4,76	3,56	1,34	4,32	3,62	1,20	4,32	3,62	1,20	4,32	3,62	1,20
	10	7,39	3,75	1,97	6,48	3,76	1,73	4,83	3,92	1,23	4,36	3,96	1,10	4,36	3,96	1,10	4,36	3,96	1,10
	12	7,55	3,96	1,91	6,58	4,02	1,64	4,70	4,16	1,13	4,67	4,20	1,11	4,67	4,20	1,11	4,67	4,20	1,11
	15	7,30	4,08	1,79	6,63	4,19	1,58	4,84	4,29	1,13	4,80	4,33	1,11	4,80	4,33	1,11	4,80	4,33	1,11
	20	6,90	4,41	1,56	6,63	4,44	1,49	4,83	4,59	1,05	4,19	4,64	0,90	4,19	4,64	0,90	4,19	4,64	0,90
	25	6,69	4,95	1,35	6,54	4,98	1,31	4,82	5,09	0,95	4,63	5,13	0,90	4,63	5,13	0,90	4,63	5,13	0,90
	30	6,67	5,47	1,22	6,62	5,56	1,19	5,11	5,77	0,89	5,11	5,77	0,89	5,11	5,77	0,89	5,11	5,77	0,89
	35	6,85	6,06	1,13	6,41	6,18	1,04	5,63	6,25	0,90	5,62	6,28	0,90	5,62	6,28	0,90	5,62	6,28	0,90
55	-25	3,10	1,41	2,19	3,10	1,41	2,19	2,28	1,45	1,57	1,57	1,52	1,04	1,57	1,52	1,04	1,57	1,52	1,04
	-20	3,78	1,59	2,38	3,78	1,59	2,38	2,81	1,65	1,71	1,90	1,71	1,11	1,90	1,71	1,11	1,90	1,71	1,11
	-15	4,60	1,73	2,67	4,60	1,73	2,67	3,39	1,81	1,88	2,22	1,87	1,19	2,22	1,87	1,19	2,22	1,87	1,19
	-10	5,31	1,93	2,75	5,29	1,94	2,73	3,87	2,01	1,92	2,63	2,06	1,28	2,63	2,06	1,28	2,63	2,06	1,28
	-7	5,55	2,15	2,58	5,37	2,17	2,47	3,80	2,18	1,74	2,90	2,22	1,31	2,90	2,22	1,31	2,90	2,22	1,31
	-5	5,67	2,17	2,61	5,34	2,22	2,40	3,94	2,29	1,72	3,12	2,32	1,34	3,12	2,32	1,34	3,12	2,32	1,34
	-2	5,90	2,32	2,54	5,45	2,37	2,30	4,07	2,54	1,61	3,30	2,60	1,27	3,30	2,60	1,27	3,30	2,60	1,27
	0	6,25	2,53	2,48	5,51	2,63	2,10	4,10	2,66	1,54	3,54	2,68	1,32	3,54	2,68	1,32	3,54	2,68	1,32
	2	6,31	2,63	2,40	5,99	2,68	2,24	4,48	2,75	1,63	3,73	2,76	1,35	3,73	2,76	1,35	3,73	2,76	1,35
	5	6,82	2,91	2,34	6,18	2,98	2,08	4,49	3,07	1,46	4,23	3,08	1,37	4,23	3,08	1,37	4,23	3,08	1,37
	7	7,07	3,03	2,33	6,40	3,15	2,03	4,79	3,22	1,49	4,62	3,26	1,42	4,62	3,26	1,42	4,62	3,26	1,42
	10	7,35	3,35	2,19	6,42	3,43	1,87	4,66	3,51	1,33	4,32	3,57	1,21	4,32	3,57	1,21	4,32	3,57	1,21
	12	7,51	3,56	2,11	6,40	3,62	1,77	4,76	3,73	1,28	4,62	3,78	1,22	4,62	3,78	1,22	4,62	3,78	1,22
	15	7,25	3,71	1,96	6,45	3,76	1,72	4,90	3,84	1,28	4,75	3,89	1,22	4,75	3,89	1,22	4,75	3,89	1,22
	20	6,87	3,99	1,72	6,44	4,02	1,60	4,67	4,10	1,14	4,17	4,11	1,01	4,17	4,11	1,01	4,17	4,11	1,01
	25	6,49	4,36	1,49	6,46	4,39	1,47	4,78	4,56	1,05	4,63	4,60	1,01	4,63	4,60	1,01	4,63	4,60	1,01
	30	6,60	4,77	1,38	6,42	4,80	1,34	5,11	4,96	1,03	5,11	4,96	1,03	5,11	4,96	1,03	5,11	4,96	1,03
	35	6,79	5,00	1,36	6,38	5,03	1,27	5,62	5,13	1,10	5,62	5,13	1,10	5,62	5,13	1,10	5,62	5,13	1,10
60	-25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	-20	3,65	1,42	2,57	3,65	1,42	2,57	2,74	1,52	1,81	1,97	1,55	1,27	1,97	1,55	1,27	1,97	1,55	1,27
	-15	4,37	1,62	2,71	4,37	1,62	2,71	3,28	1,67	1,97	2,30	1,71	1,35	2,30	1,71	1,35	2,30	1,71	1,35
	-10	5,13	1,80	2,85	5,13	1,80	2,85	3,89	1,85	2,10	2,71	1,88	1,44	2,71	1,88	1,44	2,71	1,88	1,44
	-7	5,35	1,86	2,88	5,18	1,88	2,76	3,85	1,96	1,96	2,98	2,01	1,48	2,98	2,01	1,48	2,98	2,01	1,48
	-5	5,47	1,92	2,85	5,23	1,93	2,71	3,99	2,07	1,93	3,21	2,15	1,49	3,21	2,15	1,49	3,21	2,15	1,49
	-2	5,69	2,03	2,80	5,37	2,06	2,61	4,05	2,31	1,75	3,15	2,38	1,32	3,15	2,38	1,32	3,15	2,38	1,32
	0	6,01	2,19	2,74	5,74	2,24	2,56	4,35	2,38	1,83	3,36	2,44	1,37	3,36	2,44	1,37	3,36	2,44	1,37
	2	6,10	2,28	2,67	5,52	2,36	2,34	4,16	2,55	1,64	3,55	2,58	1,38	3,55	2,58	1,38	3,55	2,58	1,38
	5	6,59	2,62	2,52	6,05	2,68	2,26	4,48	2,84	1,58	4,03	2,87	1,40	4,03	2,87	1,40	4,03	2,87	1,40
	7	6,85	2,83	2,42	6,29	2,85	2,21	4,65	2,97	1,57	4,41	3,01	1,46	4,41	3,01	1,46	4,41	3,01	1,46
	10	7,11	2,98	2,38	6,30	3,01	2,09	4,76	3,12	1,53	4,28	3,18	1,35	4,28	3,18	1,35	4,28	3,18	1,35
	12	7,24																	

TVV	TOV	130% (Maximum)			100% (Normal)			75%			50%			25%			10% (Minimum)			
		CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P	
70	-25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	-20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	-15	4.02	1.31	3.06	4.02	1.31	3.06	3.01	1.39	2.16	2.08	1.49	1.39	2.08	1.49	1.39	2.08	1.49	1.39	
	-10	4.24	1.40	3.02	4.24	1.40	3.02	3.18	1.49	2.13	2.58	1.59	1.63	2.58	1.59	1.63	2.58	1.59	1.63	
	-7	4.55	1.49	3.04	4.55	1.49	3.04	3.49	1.61	2.17	2.87	1.65	1.74	2.87	1.65	1.74	2.87	1.65	1.74	
	-5	4.57	1.56	2.94	4.57	1.56	2.94	3.67	1.67	2.20	2.81	1.81	1.56	2.81	1.81	1.56	2.81	1.81	1.56	
	-2	5.21	1.72	3.03	5.21	1.72	3.03	4.07	1.95	2.09	2.73	2.15	1.27	2.73	2.15	1.27	2.73	2.15	1.27	
	0	5.43	1.78	3.05	5.43	1.78	3.05	4.11	2.00	2.06	2.92	2.18	1.34	2.92	2.18	1.34	2.92	2.18	1.34	
	2	5.52	1.85	2.99	5.52	1.85	2.99	4.18	2.12	1.97	3.10	2.27	1.36	3.10	2.27	1.36	3.10	2.27	1.36	
	5	6.01	1.97	3.05	6.01	1.97	3.05	4.51	2.22	2.03	3.43	2.42	1.42	3.43	2.42	1.42	3.43	2.42	1.42	
	7	6.36	2.25	2.83	6.36	2.25	2.83	4.71	2.42	1.94	3.86	2.54	1.52	3.86	2.54	1.52	3.86	2.54	1.52	
	10	6.28	2.40	2.61	6.28	2.40	2.61	4.75	2.51	1.89	3.65	2.74	1.33	3.65	2.74	1.33	3.65	2.74	1.33	
	12	6.27	2.50	2.50	6.27	2.50	2.50	4.71	2.71	1.74	3.91	2.86	1.37	3.91	2.86	1.37	3.91	2.86	1.37	
	15	6.44	2.55	2.53	6.44	2.55	2.53	4.73	2.73	1.73	4.02	2.90	1.39	4.02	2.90	1.39	4.02	2.90	1.39	
	20	6.03	2.62	2.30	6.03	2.62	2.30	4.52	2.84	1.59	3.41	2.96	1.15	3.41	2.96	1.15	3.41	2.96	1.15	
	25	5.49	2.75	2.00	5.49	2.75	2.00	4.12	2.94	1.40	3.78	3.00	1.26	3.78	3.00	1.26	3.78	3.00	1.26	
	30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	TVV	TOV	130% (Maximum)			100% (Normal)			75%			50%			25%			10% (Minimum)		
			CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P	CVV	COP	P
75	-25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	-20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	-15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	-10	3.87	1.27	3.04	3.87	1.27	3.04	2.92	1.38	2.11	2.25	1.49	1.51	2.25	1.49	1.51	2.25	1.49	1.51	
	-7	4.15	1.30	3.19	4.15	1.30	3.19	3.12	1.40	2.22	2.44	1.53	1.60	2.44	1.53	1.60	2.44	1.53	1.60	
	-5	4.67	1.35	3.45	4.67	1.35	3.45	3.52	1.49	2.36	2.75	1.59	1.73	2.75	1.59	1.73	2.75	1.59	1.73	
	-2	4.74	1.52	3.13	4.74	1.52	3.13	3.59	1.65	2.18	2.46	1.83	1.34	2.46	1.83	1.34	2.46	1.83	1.34	
	0	5.14	1.53	3.37	5.14	1.53	3.37	3.89	1.74	2.24	2.63	1.88	1.40	2.63	1.88	1.40	2.63	1.88	1.40	
	2	5.25	1.60	3.29	5.25	1.60	3.29	3.98	1.80	2.21	2.78	1.92	1.45	2.78	1.92	1.45	2.78	1.92	1.45	
	5	5.68	1.82	3.13	5.68	1.82	3.13	4.26	2.01	2.12	3.14	2.22	1.41	3.14	2.22	1.41	3.14	2.22	1.41	
	7	5.93	1.97	3.01	5.93	1.97	3.01	4.45	2.13	2.09	3.50	2.30	1.52	3.50	2.30	1.52	3.50	2.30	1.52	
	10	6.12	2.02	3.03	6.12	2.02	3.03	4.59	2.25	2.04	3.52	2.47	1.42	3.52	2.47	1.42	3.52	2.47	1.42	
	12	6.21	2.14	2.90	6.21	2.14	2.90	4.76	2.31	2.06	3.50	2.50	1.40	3.50	2.50	1.40	3.50	2.50	1.40	
	15	6.00	2.22	2.70	6.00	2.22	2.70	4.57	2.36	1.93	3.52	2.55	1.38	3.52	2.55	1.38	3.52	2.55	1.38	
	20	5.54	2.24	2.47	5.54	2.24	2.47	4.15	2.44	1.70	3.00	2.66	1.13	3.00	2.66	1.13	3.00	2.66	1.13	
	25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Tabuľka chladiaceho výkonu																			
SKRATKY: TVV (Teplota vody na výstupe [°C]) / TOV (Teplota okolitého vzduchu (vonkajšieho) [°C]) / CCV (Celkový chladiaci výkon [kW]) / P (Prikon [kW])																			
TVV	TOV	Maximum			100%(Normal)			75%			50%			25%			Minimum		
		CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P
5	-5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	19	5,48	5,35	1,02	5,48	5,35	1,02	4,11	5,77	0,71	2,74	6,28	0,44	2,57	6,31	0,41	2,57	6,31	0,41
	20	5,62	5,17	1,09	5,62	5,17	1,09	4,21	5,59	0,75	2,81	6,16	0,46	2,54	6,26	0,41	2,54	6,26	0,41
	25	6,19	4,26	1,45	6,19	4,26	1,45	4,64	4,74	0,98	3,10	5,20	0,60	2,42	5,37	0,45	2,42	5,37	0,45
	30	6,85	3,51	1,95	6,85	3,51	1,95	5,17	3,87	1,34	3,45	4,43	0,78	2,27	4,60	0,49	2,27	4,60	0,49
	35	6,87	2,97	2,31	6,87	2,97	2,31	5,12	3,33	1,53	3,45	3,72	0,93	2,17	3,92	0,55	2,17	3,92	0,55
	40	5,52	2,83	1,95	5,52	2,83	1,95	4,14	3,09	1,34	2,76	3,35	0,82	2,02	3,48	0,58	2,02	3,48	0,58
	43	4,93	2,73	1,81	4,93	2,73	1,81	3,69	2,93	1,26	2,47	3,23	0,76	1,95	3,34	0,58	1,95	3,34	0,58
	46	4,56	2,58	1,77	4,56	2,58	1,77	3,42	2,71	1,26	2,27	2,88	0,79	1,91	2,96	0,64	1,91	2,96	0,64
TVV	TOV	Maximum			100%(Normal)			75%			50%			25%			Minimum		
		CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P
7	-5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	19	5,85	5,74	1,02	5,85	5,74	1,02	4,38	6,19	0,71	2,92	6,72	0,44	2,74	6,79	0,40	2,74	6,79	0,40
	20	5,99	5,52	1,08	5,99	5,52	1,08	4,50	5,97	0,75	2,99	6,47	0,46	2,71	6,67	0,41	2,71	6,67	0,41
	25	6,60	4,57	1,45	6,60	4,57	1,45	4,95	4,98	0,99	3,30	5,47	0,60	2,58	5,79	0,45	2,58	5,79	0,45
	30	7,22	3,73	1,94	6,85	3,81	1,80	5,17	4,18	1,24	3,42	4,74	0,72	2,45	4,92	0,50	2,45	4,92	0,50
	35	7,25	3,04	2,38	6,80	3,10	2,19	5,13	3,59	1,43	3,43	4,05	0,85	2,32	4,42	0,53	2,32	4,42	0,53
	40	5,91	2,97	1,99	5,91	2,97	1,99	4,43	3,29	1,34	2,95	3,65	0,81	2,18	3,71	0,59	2,18	3,71	0,59
	43	5,27	2,85	1,85	5,27	2,85	1,85	3,95	3,10	1,27	2,63	3,30	0,80	2,09	3,34	0,63	2,09	3,34	0,63
	46	4,86	2,70	1,80	4,86	2,70	1,80	3,64	2,92	1,25	2,36	3,04	0,78	2,06	3,06	0,67	2,06	3,06	0,67
TVV	TOV	Maximum			100%(Normal)			75%			50%			25%			Minimum		
		CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P
10	-5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	15	5,81	7,12	0,82	5,81	7,12	0,82	4,39	7,68	0,57	3,13	8,12	0,38	3,13	8,12	0,38	3,13	8,12	0,38
	19	6,40	6,23	1,03	6,40	6,23	1,03	4,80	6,72	0,71	3,25	7,37	0,44	3,03	7,41	0,41	3,03	7,41	0,41
	20	6,57	6,00	1,09	6,57	6,00	1,09	4,96	6,43	0,77	3,31	7,12	0,46	2,99	7,17	0,42	2,99	7,17	0,42
	25	7,27	4,85	1,50	6,74	4,95	1,36	5,03	5,47	0,92	3,45	6,05	0,57	2,85	6,23	0,46	2,85	6,23	0,46
	30	7,92	4,00	1,98	6,85	4,21	1,63	5,12	4,72	1,08	3,41	5,28	0,65	2,71	5,44	0,50	2,71	5,44	0,50
	35	7,92	3,30	2,40	6,75	3,62	1,87	5,13	4,01	1,28	3,42	4,39	0,78	2,55	4,60	0,55	2,55	4,60	0,55
	40	6,50	3,20	2,03	6,50	3,20	2,03	4,87	3,51	1,39	3,25	3,85	0,84	2,43	4,09	0,59	2,43	4,09	0,59
	43	5,79	3,04	1,90	5,79	3,04	1,90	4,32	3,35	1,29	2,85	3,59	0,80	2,33	3,72	0,63	2,33	3,72	0,63
	46	5,35	2,91	1,84	5,35	2,91	1,84	4,02	3,18	1,26	2,68	3,25	0,82	2,28	3,40	0,67	2,28	3,40	0,67
TVV	TOV	Maximum			100%(Normal)			75%			50%			25%			Minimum		
		CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P
11	-5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	10	5,01	8,38	0,60	5,01	8,38	0,60	4,07	8,89	0,46	4,07	8,89	0,46	4,07	8,89	0,46	4,07	8,89	0,46
	15	5,98	7,26	0,82	5,98	7,26	0,82	4,49	7,81	0,57	3,22	8,26	0,39	3,22	8,26	0,39	3,22	8,26	0,39
	19	6,60	6,36	1,04	6,60	6,67	0,99	4,94	7,21	0,69	3,35	7,79	0,43	3,14	7,84	0,40	3,14	7,84	0,40
	20	6,78	5,99	1,13	6,78	6,29	1,08	5,13	6,80	0,75	3,43	7,34	0,47	3,10	7,42	0,42	3,10	7,42	0,42
	25	7,50	4,92	1,52	6,75	5,31	1,27	5,10	5,71	0,89	3,36	6,29	0,53	2,94	6,35	0,46	2,94	6,35	0,46
	30	8,10	4,05	2,00	6,74	4,35	1,55	5,09	4,92	1,03	3,42	5,49	0,62	2,80	5,65	0,50	2,80	5,65	0,50
	35	8,16	3,33	2,45	6,77	3,75	1,81	5,14	4,19	1,23	3,44	4,75	0,72	2,64	4,84	0,55	2,64	4,84	0,55
	40	6,71	3,24	2,07	6,71	3,24	2,07	5,02	3,64	1,38	3,35	4,09	0,82	2,51	4,24	0,59	2,51	4,24	0,59
	43	5,97	3,08	1,94	5,97	3,08	1,94	4,48	3,48	1,28	2,98	3,74	0,80	2,41	3,86	0,62	2,41	3,86	0,62
	46	5,52	2,95	1,87	5,52	2,95	1,87	4,14	3,30	1,25	2,76	3,44	0,80	2,36	3,48	0,68	2,36	3,48	0,68
TVV	TOV	Maximum			100%(Normal)			75%			50%			25%			Minimum		
		CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P
15	-5	5,98	11,37	0,53	5,98	11,37	0,53	5,19	11,97	0,43	5,19	11,97	0,43	5,19	11,97	0,43	5,19	11,97	0,43
	0	5,87	11,11	0,53	5,87	11,11	0,53	5,08	11,68	0,43	4,77	11,72	0,41	4,77	11,72	0,41	4,77	11,72	0,41
	5	5,62	10,63	0,53	5,62	10,63	0,53	4,87	11,11	0,44	4,67	11,14	0,42	4,67	11,14	0,42	4,67	11,14	0,42
	10	5,48	10,28	0,53	5,48	10,28	0,53	4,53	10,77	0,42	4,53	10,77	0,42	4,53	10,77	0,42	4,53	10,77	0,42
	15	6,55	9,00	0,73	6,55	9,00	0,73	4,91	9,30	0,53	3,55	9,81	0,36	3,55	9,81	0,36	3,55	9,81	0,36
	19	7,24	7,74	0,94	6,65	7,81	0,85	4,96	8,25	0,60	3,47	8,77	0,40	3,47	8,77	0,40	3,47	8,77	0,40
	20	7,43	7,07	1,05	6,59	7,35	0,90	5,03	7,60	0,66	3,42	8,04	0,43	3,42	8,04	0,43	3,42	8,04	0,43
	25	8,42	5,52	1,52	6,60	6,09	1,08	4,93	6,64	0,74	3,33	7,16	0,46	3,33	7,16	0,46	3,33	7,16	0,46
	30	9,12	4,56	2,00	6,67	5,17	1,29	4,98	5,80	0,86	3,32	6,34	0,52	3,10	6,37	0,49	3,10	6,37	0,49
	35	9,12	3,74	2,44	6,62	4,46	1,48	4,99	4,96	1,01	3,36	5,45	0,62	3,02	5,56	0,54	3,02	5,56	0,54
	40	7,53	3,47	2,17	6,68	3,74	1,79	5											

TVV	TOV	Maximum			100%(Normal)			75%			50%			25%			Minimum		
		CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P	CCV	EER	P
25	-5	7,95	13,69	0,58	7,95	13,69	0,58	6,98	14,01	0,50	6,98	14,01	0,50	6,98	14,01	0,50	6,98	14,01	0,50
	0	7,68	13,33	0,58	7,68	13,33	0,58	6,76	13,53	0,50	6,76	13,53	0,50	6,76	13,53	0,50	6,76	13,53	0,50
	5	7,39	12,55	0,59	7,39	12,55	0,59	6,55	12,85	0,51	6,55	12,85	0,51	6,55	12,85	0,51	6,55	12,85	0,51
	10	7,24	11,75	0,62	7,24	11,75	0,62	6,05	12,22	0,50	5,92	12,27	0,48	5,92	12,27	0,48	5,92	12,27	0,48
	15	8,71	10,30	0,85	6,54	11,07	0,59	4,94	11,48	0,43	4,74	11,65	0,41	4,74	11,65	0,41	4,74	11,65	0,41
	19	9,59	9,09	1,06	6,51	10,01	0,65	4,90	10,42	0,47	4,66	10,63	0,44	4,66	10,63	0,44	4,66	10,63	0,44
	20	9,83	8,36	1,17	6,61	9,61	0,69	5,01	10,03	0,50	4,62	10,13	0,46	4,62	10,13	0,46	4,62	10,13	0,46
	25	10,81	7,24	1,49	6,65	8,46	0,79	4,92	8,83	0,56	4,41	9,12	0,48	4,41	9,12	0,48	4,41	9,12	0,48
	30	11,97	5,67	2,11	6,55	7,91	0,83	4,90	8,18	0,60	4,19	8,47	0,49	4,19	8,47	0,49	4,19	8,47	0,49
	35	11,88	4,67	2,55	6,56	6,50	1,01	4,95	6,97	0,71	4,00	7,37	0,54	4,00	7,37	0,54	4,00	7,37	0,54
	40	9,87	4,33	2,28	6,51	5,64	1,15	5,00	5,90	0,85	3,79	6,39	0,59	3,79	6,39	0,59	3,79	6,39	0,59
	43	8,84	4,06	2,18	6,55	5,04	1,30	4,97	5,35	0,93	3,66	5,77	0,64	3,66	5,77	0,64	3,66	5,77	0,64
	46	8,34	3,90	2,14	6,29	4,61	1,37	4,50	5,07	0,89	3,71	5,27	0,70	3,71	5,27	0,70	3,71	5,27	0,70